



◎滅火器定期檢查注意事項：

檢查項目	說明
壓力	1. 確認壓力是否正常。 2. 壓力錶指針未落於區塊時，偏左為壓力不足、偏右為壓力過大，皆會影響乾粉噴出情形，需進行換藥。
藥劑	確認藥劑是否結塊：搖晃滅火器時有沉重之撞擊聲音，表示鋼瓶內藥劑結塊，會影響乾粉噴出。
換藥日期	藥劑期限為三年；換藥貼紙標示日期為最近一次之換藥日期，往上加三年為下次換藥期限，超過期限者但壓力正常時，亦須換藥。
鋼瓶期限	<p>鋼瓶期限為八年，通常標示於瓶身白色貼紙上或換藥貼紙下，超過期限者請自行進行請購核銷作業，非為滅火器換藥。</p>  <p>瓶身白色貼紙</p> <p>瓶身標示為製造日期 使用期限為 8 年</p> <p>換藥貼紙</p>
鋼瓶外觀	<p>請確實觀察瓶身或接縫處是否有嚴重生鏽情形，若有，請自行進行請購核銷作業，非為滅火器換藥。</p>  <p>接縫處注意 生鏽情形</p> <p>瓶底生鏽嚴重 無法承受內部壓力 有造成爆炸之虞 需採購新瓶</p>
掛鉤	滅火器請吊掛於掛鉤上，勿放置於地面，避免碰撞及隨意移動造成損壞或遺失。
標識牌	牆壁上應貼有「滅火器」紅底白字之標識牌，缺者可向環安中心領取黏貼使用。
零件	1. 確認零件是否損壞。 2. 例如：無壓力錶、把手損壞或生鏽嚴重、噴嘴阻塞或脫落、橡皮管破損/脫落/劣化...等情形，皆須進行零件更換。
其他	如插銷被拔、學生嬉戲噴灑...等，請自行加註，亦請通知校安中心協助加強該區域之巡查，該樓層所屬單位請加強品德教育宣導。